金融監督管理委員會證券期貨局公共設施維護管理情形115.9.30

關鍵維護項目	法規依據	三層管理機關	執行情形(維護日期、結果)
1、建築物公共安全檢查	依建築法 77 條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法辦理檢查。	上級機關：金融監督管理委員會 主管機關：內政部 主辦機關： 金融監督管理委員會證券期貨局	1. 委託專業廠商辦理檢查，每2年1次。 2. 113年11月8日檢查合格(台協查核字第11370476300號)。 3. 下次申報日期為115年12月。
2、昇降設備	依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法檢查維護。	上級機關：金融監督管理委員會 主管機關：內政部 主辦機關： 金融監督管理委員會證券期貨局	1. 昇降設備安全檢查頻率為每年1次。但建築物經竣工檢查合格達15年者，每半年1次。本局昇降設備2台於民國62年設置，使用已逾15年，每半年需檢查1次。 2. 電梯設備維護保養服務：委由專業廠商負責，內容含每月維護保養、24小時故障搶修、電梯使用許可證新證申請。 3. 115年7月已辦理昇降設備許可查驗，經中華民國昇降設備安全檢查協會核發建築物昇降設備使用許可證（使用許可證字號：040007924、040007923)。 4. 下次檢查時間預定為116年1月。
3、消防設備	依消防法及其施	上級機關：金融監督管	1. 依消防法委託專業廠商辦理

	行細則、各類場所消防安全設備設置標 準及各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準辦理檢查。	理委員會 主管機關：內政部 主辦機關： 金融監督管理委員會 證券期貨局	檢查，每年1次。 2. 115年3月24日已辦理消防安全設備年度檢測，5月19日完成申報。 3. 下次辦理時間為116年5月。
4、高低壓電力設備	依電業法及用電場所及專任電氣技術人員管理規則辦理檢查。	上級機關：金融監督管理委員會 主管機關：經濟部 主辦機關： 金融監督管理委員會 證券期貨局	1. 依電業法委託專業廠商半年檢驗1次，每年應至少停電檢驗1次，由專任電氣技術人員執行檢驗。 2. 115年7月25日已進行地下室發電機紅外線熱影像檢驗，並送台灣電力公司備查。 3. 下次檢查時間預定於116年1月。